

## Консервация

1. Прекратить подачу электропитания на станцию Эко-Гранд.
2. Извлечь компрессор из станции.
3. Извлечь насос для принудительного сброса очищенных стоков из станции (при наличии).

*Извлеченное электрооборудование должно храниться в помещении весь срок консервации.*

4. Понизить уровень жидкости в камерах станции до уровня -50 см. от поверхности земли, но не более того!

*Не допускается удаление большего объема жидкости из камер станции! Это может привести к выдавливанию корпуса из земли!*

5. Опустить в каждую камеру станции по пластиковой бутылке объемом 1,5-5 л, заполненную на одну треть песком.

*Это необходимо для компенсации давления на стенки и внутренние перегородки станции в случае обледенения жидкости внутри.*

6. Утеплить наземную часть станции листовым утеплителем. Накрыть полиэтиленовой пленкой. Пленку прижать грузом для предотвращения сдувания ветром.

### **Внимание!**

**Во время периода консервации в станцию Эко-Гранд не должны поступать стоки, так как при этом произойдет переполнение установки и затопление приборного отсека.**